UV GERMI
ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

hydrolys
Water World Expert

REMPLACEMENT D'UNE LAMPE TYPE "M" ANCIENNE GENERATION

AVANT TOUTE INTERVENTION IL EST IMPERATIF DE METTRE L'ARMOIRE HORS TENSION

INFORMATION ET CONTROLES AU MONTAGE D'UNE LAMPE TYPE "M" v2021

⇨ deviennent

⚠ **ATTENTION** ⚠ Si votre appareil a été fabriqué avant 2015 :

- Contrôler, à l'aide d'un pied à coulisse, le diamètre de passage de la lampe dans la pièce de fixation (bouchon de gaine)

Si le diamètre mesuré est inférieur à **33** mm,
OU
Si la pièce diffère de celle illustrée ci-contre ⇨

- Il faut remplacer la pièce de fixation (bouchon de gaine) par la référence 14000181 + 15000754
- En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter



HYDROLYS.FR