CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / *Contact details of the ACS owner* :

VAREM S.p.A.
Via Del Santo 207,
35010 LIMENA (PD)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :
Vase d'expansion / *High pressure water tank* Intervarem 5L

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **24 ACC LY 643**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 23 Octobre 2024 au 21 Novembre 2024
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from October 23, 2024 to November 21, 2024
Commentaires / *Comments* : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. / *The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :
Vases d'expansion / *High pressure water tanks*

Références / *References* (98 références) :

INTERVAREM & AQUAFILL WS (5-8-12-19-20-24-25-40 L)
FLOVAREM & AQUAFILL FA (3-8L)
INOXVAREM & AQUAFILL WS (1-2-8-20-50-100-200-300-500 L)
MAXIVAREM LC & AQUAFILL HW (35-50-60-80-100-150-200-250-300-400 L)
MAXIVAREM LS & AQUAFILL WS (40-50-60-80-100-150-200-300-500-750-1000-2000 L)
PLUSVAREM & AQUAFILL HP (8-20-50-80-100-200-300-500 L)

Attestation délivrée par / *Certificate issued by* : Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 22 Novembre 2024
Date d'expiration / *Expiry date* : 22 Novembre 2029
Commentaires / *Comments* : Renouvellement / *Renewal* 19 ACC LY 740.
Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

HDPLYS.FR