

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

WILO France SAS
80 Boulevard de l'Industrie
CS 90527
53005 LAVAL CEDEX

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Pompe / Pump WILO MEDANA CH1-L.407/1

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 ACC LY 324**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrête du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Pompes / Pumps WILO MEDANA CH1-L, CH3-LE & CH1-LSP multicellulaires horizontales

Références / References :

MEDANA CH1-L :

Série 2 m3/h
Série 4 m3/h
Série 6 m3/h
Série 10 m3/h
Série 16 m3/h

MEDANA CH3-LE :

Série 2 m3/h
Série 4 m3/h
Série 6 m3/h
Série 10 m3/h
Série 16 m3/h


MEDANA CH1-LSP :

Série 2 m3/h
Série 4 m3/h

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 19 Avril 2023

Date d'expiration / Expiry date : 13 Juin 2024

Commentaires / Comments : Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date de d'expiration que celle émise le 13 Juin 2019 / This ACS is an update of the ACS issued on June 13, 2019 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VÉNISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com